

Kobierzyce, dnia 19.07.2024 r.

**Pani Emilia Czerwińska**  
**Ul. Krótka 2**  
**55-040 Kobierzyce**

## **ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ**

W odpowiedzi na złożoną petycję w dniu 11.06.2024 r. w sprawie podjęcia działań zamierzających do sporządzenia ekspertyzy zalewowych terenów, zdiagnozowania przyczyny problemu, przedstawienia do publicznej wiadomości wyników ekspertyzy oraz przewidywanych założeń usunięcia problemu, a docelowo naprawa kanalizacji burzowej, dodatkowo podjęcia działań dotyczących zalewania terenów i posesji mieszkańców ulic Poprzecznej, Rzemieślniczej, Ludowej, Sportowej, Krótkiej i Dębowej oraz innych ulic pobocznych, które ponoszą skutki związane z niewydolną kanalizacją burzową wraz z przekazaniem do opinii publicznej o środkach zaradczych i możliwościach zastosowania ich przez mieszkańców, informuję co następuje.

W ostatnich latach zrealizowano kompleksową przebudowę ulicy Ludowej w Kobierzycach wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej, częściowo zmodernizowano także istniejącą kanalizację deszczową na ul. Krótkiej, w roku ubiegłym wykonano udroźnienie i uszczelnienie kanału burzowego w czterech punktach na ul. Ludowej (na odcinku od ul. Krótkiej w kierunku ul. Parkowej), dokonano korekty łuku kanału na zakręcie 90° ul. Ludowej w celu poprawy sprawności przepływu wód deszczowych, w ostatnim czasie wykonano także kamerowanie pobliskich ulic w celu sprawdzenia drożności istniejącej kanalizacji deszczowej.

Powyższe działania przyniosły częściowy efekt, w związku z tym przewidujemy dalsze prace w tym kierunku i analizujemy możliwości techniczne, realizowane są prace projektowe przy ul. Parkowej, mające na celu dalsze usprawnienie odprowadzania wód deszczowych.

Po ustaleniu rozwiązań będą wykonywane dalsze prace projektowe oraz wykonawcze dotyczące poprawy sprawności i działania kanalizacji deszczowej.

z up. Wójta  
*Rafał Krasicki*  
Zastępca Wójta